



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.2-2013/07/01-CZ

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku
Potrubní izolační pouzdro s polepem vyztuženou Al fólií
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4
Potrubní izolační pouzdro s polepem vyztuženou Al fólií
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce
Tepelná zařízení staveb a průmyslových instalací
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5
A-Z izolace s.r.o.
U Řeky 816, 720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika
IČO:25356321, DIČ:CZ25356321
není relevantní
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2
není relevantní
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.
Systém 1
Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Oznamovaný subjekt č.1390 provedl určení typu výrobku, počáteční inspekci ve výrobní závodě a řízení výroby podle systému 1, průběžný dohled, posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydal certifikát shody. Akreditované zkušební laboratoře Oznamovaného subjektu č.1390 vypracovaly protokoly o zkoušce pro jiné příslušné deklarované vlastnosti.
8. V případě stavebního výrobku, na které bylo vydáno Evropské technické posouzení
není relevantní
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení
Harmonizovaná norma EN 14 303

tabulka č.1

obchodní název	tepelná vodivost W.m-1.K-1	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 14 303
pouzdra s polepem	viz. tabulka č.2	A2L-s1,d0	MW-EN-14 303-T-ST(+)-620-WS1-CL10-MV1

tabulka č.2

Střední teplota t st.C	10	50	100	150	200	250	300
Tep.vodivost W.m-1.K-1	0,040	0,044	0,055	0,068	0,087	0,110	0,136

V závislosti na vnějším průměru pouzdra
T8 pro Do<150mm
T9 pro Do>150mm

10. Údaj výrobku uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Libor Lech	Ostrava
Jméno	Místo
Jednatel společnosti	01.07.2013
Funkce	Datum
	Podpis

A-Z izolace s.r.o.
U Řeky 816
720 00 OSTRAVA - Hrabová
Tel./fax 596 782 696, 596 782 803